

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ С-RU.ПБ40.В.00305

ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0007872

Общество с ограниченной ответственностью «ТК ТехноСонус» (ООО «ТК ТехноСонус»).

Адрес: 121609, г. Москва, ул. Осенняя, д.23.

ОГРН: 1137746024734

Телефон: 8 (495) 787-56-10. Факс: 8 (495) 922-36-32.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Корда-Волга»

Адрес: 600000, г. Владимир, ул. 1-я Никольская, д. 17.

ОГРН: 1073340003967

Телефон: 8 (4922) 52-20-56. Факс: 8 (4922) 52-20-56

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «Композиционные магниты», 141008, Московская область, г. Мытищи, Новомытищинский проспект, д. 41, корп. 1. Тел: (499) 755-71-42, e-mail: info@sertifikatpb.ru, ОГРН: 1075029000914, аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ40 до 15.05.2016, выдан Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Маты нетканые теплоизоляционные марки «СтопЗвук Акустик Войлок», «СтопЗвук 27», «СтопЗвук 10», «СтопЗвук Эко Слим», «СтопЗвук Эко», толщиной от 10 мм до 50 мм, поверхностная плотность от 750 г/м² до 1000 г/м², изготавливаемые по ТУ 5761-001-81552342-2015. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП): 57 6100

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ в редакции Федеральных законов от 10.07.2012 г. № 117-ФЗ, от 02.07.2013 г. № 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.07.2015 г. № 234-ФЗ).

Класс пожарной опасности материала - КМ 5. См. Приложение № 0005867.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол сертификационных испытаний № 16-04-20/ИТР от 20.04.2016 г. Испытательная лаборатория общества с ограниченной ответственностью «Композиционные магниты», аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21ИИ01 до 15.05.2016 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ 5761-001-81552342-2015.

Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008) № FSK.RU.0002.F0001894 от 08.04.2016 г., выданный Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ СЕРТИФИКАЦИИ».

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 11.05.2016

по 10.05.2019

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации


подпись

Д.В. Трушкин

инициал, фамилия

Эксперт (эксперты)


подпись

О.Н. Корольченко

инициал, фамилия



ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.ПБ40.В.00305

(обязательная сертификация)

№ 0005867

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требований национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести – Г4 (сильногорючие)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость.	Группа по воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.18	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по дымообразующей способности – Д2 (умеренная дымообразующая способность)
ГОСТ 12.1.044-89, п. 4.20	Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по токсичности продуктов горения – Т2 (умеренноопасные)



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

[Handwritten signature]
подпись

Д.В. Трушкин

инициалы, фамилия

[Handwritten signature]
подпись

О.Н. Корольченко

инициалы, фамилия