



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.ПЩ01.Н11926

Срок действия с 12.01.2017

по 11.01.2020

№ 2217101

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ рег. № RA.RU.11ПЩ01

Орган по сертификации продукции "Контур" ООО "Контур-Сертификация" Место нахождения: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 41, стр. 4. Фактический адрес: Российская Федерация, 101000, г. Москва, ул. Мясницкая, д. 41, стр. 4. Телефон (495) 665-21-90 Адрес электронной почты: info.kontur.rus@gmail.com

ПРОДУКЦИЯ Панели звукоизоляционные на основе гофрированного картона с наполнителем из кварцевого песка, марок: см. приложение бланк №0997625,0997626. Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):
23.99.19.110

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ТУ 5767-001-21056832-2013

код ТН ВЭД России:

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСОНУС-ЦЕНТР". ОГРН: 1133328003599, ИНН: 3328490915, КПП: 332801001. Адрес: 121609, РОССИЯ, 600014, Владимирская область, г. Владимир, ул. Лакина, д. 4. Телефон/Факс: +74922522056/+79852261017.

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН Общество с ограниченной ответственностью «ТК ТехноСонус». ОГРН: 1137746024734, ИНН: 7731439452, КПП: 773101001. Адрес: 121609, РОССИЯ, Российская Федерация, город Москва, улица Осенняя, дом 23, этаж 6, помещение 16. Телефон/Факс: +74957875610/+74959223632.

НА ОСНОВАНИИ Протокол испытаний № 16/126 от 11.01.2017 года, Испытательной лаборатории "Тест-Эксперт" (Аттестат аккредитации № РОСС RU.31578.04ОЛНО.ИЛ03 от 09.01.2017 года по 09.01.2020).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ см. приложение

Схема сертификации: 3

Руководитель органа


подпись

С.А. Никифоров
инициалы, фамилия

Эксперт


подпись

И.А. Александрова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ 0997625

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.ПЩ01.Н11926

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

576700	Панели звукоизоляционные на основе гофрированного картона с наполнителем из кварцевого песка, марок: «Соноплат Стандарт», «Соноплат Стандарт+», марки «Соноплат Комби» на основе гофрированного картона и древесноволокнистых плит, с наполнителем из кварцевого песка; длиной 1200 мм, шириной от 600 до 800 мм, толщиной от 12 до 22 мм, поверхностной плотностью от 18,8 до 19 кг/м ²	ТУ 5767-001-21056832-2013 «ПАНЕЛИ ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЕ Соноплат Стандарт, Соноплат Стандарт+, Соноплат Комби»
--------	---	--



Руководитель органа

[Handwritten signature]
подпись

С.А. Никифоров

инициалы, фамилия

Эксперт

[Handwritten signature]
подпись

И.А. Александрова

инициалы, фамилия

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

№ **0997626**

ПРИЛОЖЕНИЕ

К сертификату соответствия № РОСС RU.ПЩ01.Н11926

Перечень конкретной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 005 (ОКП)	Наименование и обозначение продукции, ее изготовитель	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД России		

	<p>На основании испытаний выявлены соответствия следующим техническим требованиям:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Панели имеют прямоугольную форму с углами 90°, не превышающими погрешность $\pm 0,01^\circ$ 2. Панели, уложенные на упругое выровненное основание выдерживает вертикальную нагрузку не менее $65,0 \pm 0,5$ тн/м² 3. Панели, уложенные на опоры, установленные по их периметру, не разрушаются (не расслаиваются, не ломаются) под действием собственного веса. 4. Акустические характеристики панелей. Интегральные значения индексов изоляции воздушного шума (Rw) панелями в 1/3 - октавных полосах частот нормируемого диапазона ± 38 дБ. 	
--	--	--



Руководитель органа

[Signature]
подпись

С.А. Никифоров

инициалы, фамилия

Эксперт

[Signature]
подпись

И.А. Александрова

инициалы, фамилия