



Федеральное медико-биологическое агентство
Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения
Головной центр гигиены и эпидемиологии

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

адрес: 123182, г. Москва, 1-й Пехотный переулок, д. 6
телефон/факс: Тел. (499) 190-4861, Факс (499) 196-6277

АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ
№ RA.RU.710138

Зам. руководителя Органа инспекции



УТВЕРЖДАЮ

А.И. Петухов

М.п.

от «18» 06 20 19 г.

№ 144417/2019

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции

на основании заявления № 5526/19 от 13.06.2019 от организации-заявителя по договору с ФГБУЗ ГЦГ и Э ФМБА России: ООО «Сервиль», Россия, 142281, г. Протвино, проезд Северный, 3-65

Организация-получатель экспертного заключения: ООО «ТехноСонус»
Адрес: 121353, Россия, г. Москва, Сколковское шоссе, дом 32, этаж 1, помещение 7.
Фактический адрес: 119361, г. Москва, ул. Большая Очаковская 47А

Организация-изготовитель: ООО «Тэжникал консалтинг»
Адрес: 445043, Россия, Самарская область, г. Тольятти, ул. Окраинная, дом №10, офис 1.

Наименование продукции: Полотно для гидро-звукоизоляции толщиной от 4мм до 5.3мм марок «Звукоизол», «Звукоизол ST», «Звукоизол Гидро», «Звукоизол М (металлизированный)», «Звукоизол Морозостойкий» и «Лента Звукоизол» для устройства конструкций гидро-звукоизоляционных полов в качестве упругой гидроизолирующей и теплоизолирующей прокладки между плитами перекрытий и выравнивающей стяжкой

Код ТН ВЭД: 6807 100 00 9

Область применения: жилые, промышленные, сельскохозяйственные, общественные и офисные здания, зрелищные и спортивные сооружения, бассейны и стадионы, церкви, санаторно-курортные учреждения, крытые и открытые паркинги, аэропорты и ж/д вокзалы, предприятия торговли, а также образовательные учреждениях.

Продукция изготовлена в соответствии с: документацией изготовителя, ТУ 5763-001-81846463-2010, ГОСТ 23499-2009, ГОСТ 2678-94.

Перечень документов, представленных на экспертизу: заявление на проведение

экспертизы, устав, свидетельство о государственной регистрации юридического лица, свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе, лист записи ЕГРЮЛ о внесении изменений в сведения о юридическом лице, приказ о назначении генерального директора, протокол испытаний, ТУ 5763-001-81846463-2010, ГОСТ 23499-2009, ГОСТ 2678-94.

Характеристика продукции: согласно документации изготовителя.

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Согласно протоколу испытаний № 2-СХТ-715-19 от 10 июня 2019 г., выданному ИСПЫТАТЕЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИЕЙ ООО «ПОЛИМЕРТЕСТ» (Аттестат № РОСС RU.0001.21ХИ04 (дата внесения в реестр Росаккредитации 09.09.2014 г.)) типовые образцы («Полотно для гидро-звукоизоляции марка «Звукоизол» для устройства конструкций гидро-звукоизоляционных полов в качестве упругой гидроизолирующей и теплоизолирующей прокладки между плитами перекрытий и выравнивающей стяжкой») указанной продукции были подвергнуты испытаниям на соответствие Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010г. (глава II, разделы 6, 11)

Вещества, показатели (факторы),

| № | Определяемые показатели | Единица измерения | значение и допуск показателя-«не более» | НД на метод испытания | № пробы | Результаты испытаний |
|----|---|-------------------|---|---------------------------------------|---------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 2 | Формальдегид | мг/м ³ | 0,1 | МУК 4.1.1272-03 | 715СХТ | < 0,001 < 0,001 |
| 3 | Водород цианистый | мг/м ³ | 0,01 | МР 01.022-07 | 715СХТ | < 0,001 < 0,001 |
| 4 | Бутилацетат | мг/м ³ | 0,1 | МР 01.022-07 | 715СХТ | < 0,04 < 0,04 |
| 5 | Спирт изопропиловый | мг/м ³ | 0,2 | МР 01.022-07 | 715СХТ | < 0,01 < 0,01 |
| 6 | Спирт метиловый | мг/м ³ | 0,5 | МР 01.022-07 | 715СХТ | < 0,2 < 0,2 |
| 7 | Этиленгликоль | мг/м ³ | 0,3 | МР 01.022-07 | 715СХТ | < 0,001 < 0,001 |
| 8 | Ацетальдегид | мг/м ³ | 0,01 | РД 52.04.186-89 | 715СХТ | < 0,01 < 0,01 |
| 9 | Запах | балл | 2 | МУ 2.1.2.1829-04 | 715СХТ | 1 |
| 10 | Индекс токсичности | % | 70-120 | МР №29 ФЦ/4746 | 715СХТ | 84,0 |
| 11 | Эффективная удельная активность (Аэфф) природных радионуклидов (²²⁶ Ra, ²³² Th, ⁴⁰ K) | бк/кг | 370 | МВИ №40090.3Н700, МВИ №40090.4Г006 | 715СХТ | 78,50±29,73 |

По результатам проведенных испытаний продукции: Полотно для гидро-звукоизоляции толщиной от 4мм до 5.3мм марок «Звукоизол», «Звукоизол ST», «Звукоизол Гидро»,

«Звукоизол М (металлизированный)», «Звукоизол Морозостойкий» и «Лента Звукоизол» для устройства конструкций гидро-звукоизоляционных полов в качестве упругой гидроизолирующей и теплоизолирующей прокладки между плитами перекрытий и выравнивающей стяжкой, отклонений от Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, разделы 6, 11), не установлено.

Протокол испытаний, указанных образцов продукции отражает условия и методы испытаний, полученные данные. Испытания проведены аккредитованной и лицензированной организацией, выполнены в соответствии с требованиями действующих нормативно-методических документов, результаты зарегистрированы и оформлены надлежащим образом и приемлемы для гигиенической оценки.

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с документацией изготовителя.


ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Полотно для гидро-звукоизоляции толщиной от 4мм до 5.3мм марок «Звукоизол», «Звукоизол ST», «Звукоизол Гидро», «Звукоизол М (металлизированный)», «Звукоизол Морозостойкий» и «Лента Звукоизол» для устройства конструкций гидро-звукоизоляционных полов в качестве упругой гидроизолирующей и теплоизолирующей прокладки между плитами перекрытий и выравнивающей стяжкой, **соответствует (не соответствует)** Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утв. решением Комиссии таможенного союза № 299 от 28.05.2010 (глава II, разделы 6, 11)

Настоящее экспертное заключение выдано для целей подтверждения результатов лабораторных исследований и проверки соответствия образца продукции требованиям Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных решением Комиссии Таможенного союза № 299 от 28.05.2010.

Врач по общей гигиене



А.В. Бормашов